Gerätestückliste

novaCombi3210

Datum ……..

☐ **Preisanfrage**
☐ **Bestellung**
☐ **Liefertermin**

……

Projekt/Anlage ……

Lieferadresse ……
(falls abweichend von Absender)

Absender

Firma ……..

……..

……..

Empfänger

Sauter- Cumulus GmbH

Niederlassung / Außenbüro ……..

……

Die mit **A...** gekennzeichneten Positionen sind optional bzw. alternativ aufgeführt und daher nicht zwingend erforderlich.

Schema BMKZ	Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stck.	Bemerkung
Anlagenteil Lüftung:					
	1.0	NovaTouch – Set color	NOVATOUCH-COL	1	
	A1.1	NovaTouch – Set monochrom	NOVATOUCH-MON	1	
	1.2	EPROM	novaCombi-102	1	
B1	2.0	Außentemperaturfühler (Wand)	EGT301F101	1	
B2,B3	3.0	Abluft- und Zuluftfühler (Luftkanal)	EGT347F101	2	
B2,B3	A3.1	Kanalhalter für Abluft-/ Zuluftfühler	0368839000	2	
B4	A4.0	Raumtemperaturfühler, RAL9010	EGT330F101	1	
B4	A4.1	Abdeckzwischenplatte (für UP), weiß	0313347001	1	
B4	A4.2	Gerätedose (für AP), schwarz	0313626001	1	
M1,M2	5.0	Klappenantrieb Außen-/Fortluftklappe	ASM124F122	2	
S1-S3	A6.0	Feindifferenzdruckwächter Filterüber-wachungseinrichtung 20…300Pa	DDL103F001	3	
S4	7.0	Feindifferenzdruckwächter WRG-Vereisungsschutz 20…300Pa	DDL103F001	1	
S6, S7	8.0	Feindifferenzdruckwächter Luftstrom-überwachung Ventilatoren 50...500Pa	DDL105F001	2	
S10	9.0	Frostschutzwächter, stetig	TFL611F200	1	
S10	9.1	5 Kapillarrohrhalter	0303167000	1	
Y1	10.0	Klappenantrieb WRG- Bypassklappe	ASM124SF132	1	
Y2	11.0	Lufterhitzerventil als 3-Wegeventil DN……; Kvs……; PN……	BXN……F……	1	Q: …… kW dT: …….. K V: …… m³/h
Y2	11.1	1 Verschraubung AG inkl. Dichtung	0361951…	3	
Y2	11.2	Antrieb Lufterhitzerventil	AVM114SF132	1	

Anlagenteil Heizung:					
B5	12.0	Kabelfühler Kesseltemperatur	EGT356F101	1	
B5	12.1	Befestigungssatz (Halter, Wärmeleitpaste, Spannband)	0313214001	1	
B5	A12.2	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
B6	13.0	Stabfühler Vorlauftemperatur Heizkreise	EGT346F101	1	
B6	13.1	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
B6	A13.2	Anlegefühler Vorlauftemperatur Heizkreise	EGT311F101	1	
B7	14.0	Stabfühler Boilertemperatur	EGT347F101	1	
B7	14.1	Tauchrohr Niro	0226811225	1	
B7	A14.2	Stabfühler Boilertemperatur	EGT348F101	1	
B7	A14.3	Tauchrohr Niro	0226811450	1	
S5	A15.0	Sicherheitstemperaturwächter Boiler	RAK82.4/3728M	1	
S5	A15.1	Spannband zur Montage als Anlege-thermostat (T<120°C)	0380696001	1	
S5	A15.2	Tauchrohr Niro	0226811120	1	
S11	A16.0	Sicherheitstemperaturwächter Fuß-bodenheizkreise	RAK82.4/3728M	1	
S11	A16.1	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
Y4	17.0	HK- Regelventil als 3-Wegeventil DN……; Kvs……; PN……	BXN……F……	1	Q: …… kW dT: …….. K V: …… m³/h
Y4	17.1	1 Verschraubung AG inkl. Dichtung	0361951…	3	
Y4	17.2	Antrieb Heizkreis- Regelventil	AVM114SF132	1	
Y4	A17.3	Zusatzmodul 3-Punkt- Ansteuerung	KRS-E08 HR3	1	